原水及び浴槽水の水質基準及び検査頻度

公衆浴場法施行細則第5条及び旅館業法施行細則第10条

原水検査 6項目(原水、原湯、上り用水、上り用湯)

	項 目	単 位	水質基準	検査頻度
1	色度	度	5 以下	水道水を用いない原水 年1回以上
3	濁度	度	2 以下	
2	pH値	-	5.8以上8.6以下	
4	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	10 以下	
5	大腸菌群	-	検出されないこと	
6	レジオネラ属菌	CFU/ 100mL	10未満	

* 1から4の検査項目については原水の性質上基準に適合させることができない場合、衛生上危害が生じる恐れのないときは水質基準を適用しないことができる。

浴槽水検査 4項目

	項 目	単 位	水質基準	検査頻度
1	濁度	度	5 以下	毎日完全換水型 年1回以上 連続使用型 塩素消毒……………年2回以上 塩素消毒以外…年4回以上
2	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	25 以下	
3	大腸菌群	個/mL	1 以下	
4	レジオネラ属菌	CFU/ 100mL	10未満	

* 1及び2の検査項目については原水の性質上基準に適合させることができない場合、衛生上危害が生じる恐れのないときは水質基準を適用しないことができる。